



Tegnforklaring:		Eksisterende	
Prosjekterte			
	Vannledning		Vannledning
	Spillvannledning		Spillvannledning
	Spillvanns Pumpeledning		Spillvanns Pumpeledning
	Drensledning		Drensledning
	Overvannledning		Overvannledning
	Fjernvarmetrase		
	Sandfang / HS		Sandfang / HS
	Kum		Kum
	Brannkum		Spillvann pumpestasjon

Merknader:
Alle ledninger med overdekning under 2,2 meter isoleres



Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
Eidskog kommune		Tegnet	17.09.2018		
Gaustadvegen Næringspark		Kontr.	KB		
		Godkjent	EK		
		Godkjent	MB		
VA		Prosjektnummer	1366		
Overikstsplan		Arkivreferanse			
Etappeinndeling		Erstatn. for			
		Målestokk	1:2000		
Rammeplan		Arkformat	A1		
		koordinat system	UTM32,NM2000		
AREALTEK		Tegning nr.	X01		
Arealtek AS Kirkevegen 74, 2407 ELVERUM Tlf: 90138033 www.arealtek.no		Rev.			